

# Análise Bacteriológica De Água

**Cliente:** Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF e Anexos- SEDUC  
**Endereço:** Av. Borges de Medeiros nº 1501 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS

**Material:** Coletado do Reservatório de água

**Método de Coleta:** Haste de coleta/ Coletor de profundidade/Frasco coletor e Etiquetas de identificação

**Identificação da Amostra:** ÁGUA POTÁVEL

**Tipo de Amostra:** ÁGUA POTÁVEL

**Data do Recebimento:** 11/06/2024

**Data de Finalização do Ensaio:** 14/06/2024

<b>Frasco Fornecido Por:</b>	DETINSECT
<b>Responsável pela Coleta:</b>	DETINSECT
<b>Coleta Conforme POP:</b>	nº 010
<b>Volume Coletado:</b>	600 ml
<b>Data da Coleta:</b>	11/06/2024

**Condições de realização:** Removemos rapidamente, a tampa do frasco coletor, tomando o cuidado, segurando o frasco pela base, com uma das mãos, e mergulhá-lo rapidamente, com a boca para baixo, a cerca de 20 cm abaixo da superfície da água, inclinando lentamente o frasco um pouco para cima, permitindo a saída do ar e conseqüentemente o enchimento do mesmo, fechando o frasco, imediatamente, após a coleta.

**Condições do Frasco:** Polietileno (P). Quimicamente inertes que permitiu uma perfeita vedação, com as tampas tipo auto lacráveis, permitindo assim uma maior confiabilidade na amostra.

**Coliformes:** Ausência de Coliformes totais  
 Ausência de Coliformes fecais

Características Físico-Químicas			
Parâmetros	Método	Valores Obtidos	Valores de Referência
Turbidez	S. Methods	< 4,6	0,0 á 5,0 T
PH	S. Methods	7,8	6,0 á 9,5
Cor Aparente	S. Methods	6,8 uh	0 á 15 UH
Cloro Residual Livre	S. Methods	2,37 mg/l	0,20 á 5,00mg/L

S. Methods - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Ed

**Interpretação dos Resultados:** As contagens dos valores obtidos são aceitáveis para o consumo humano, em termos microbiológicos.

**Registro: 100204.050/24****Data de Coleta: 11 de Junho de 2024.****Data de Emissão da Análise: 14 de Junho de 2024.****Química Responsável: Susan Maris da Costa****CRQ: nº 05100481**

**SUSAN  
MARIS DA  
COSTA:3700  
9958068**

Assinado digitalmente por SUSAN MARIS  
DA COSTA:37009958068  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
000001010471260, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=  
74072133000100, OU=PRESENCIAL, CN  
=SUSAN MARIS DA COSTA:37009958068  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Responsável Química Susan  
Maris da Costa CRQ 05100481  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

---

**Detinsect****REG SEC MUN SAÚDE: 980935**